

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 43/_____

район Астана
Место составления

03.04.2024 г.
Время 15:31

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Актобе Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 43 от 11.03.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
НАГИМОВ АЗАМАТ УРАЗГАЛИЙҰЛЫ - Начальник
ИМАНГАЗИН ДАНАРБЕК ТЮЛЕГЕНОВИЧ - Начальник ОЧС района Астана
ДЖАСАМБАЕВ АЗАМАТ БОЛАТҰЛЫ - Главный специалист
ИЛЕУОВ ИСЛАМ ЕРБОЛУҰЛЫ - Главный специалист

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

171040019175, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа-лицей № 63 имени Миржакыпа Дулатулы" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Общеобразовательная средняя школа-лицей №63 имени Миржакыпа Дулатулы, Актюбинская область, г.Актобе, Астана (Актобе), Ораза Татеулы (улица), 3Б.

5. **Период проведения проверки** 26.03.2024 - 03.04.2024

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Общеобразовательная средняя школа-лицей №63 имени Миржакыпа Дулатулы

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Иметь в наличии и предоставить журнал проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения (Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от

			21.02.2022 года №55, пункт 66); срок устранения: 04.06.2024
2	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Иметь в наличии и предоставить журнал практических тренировок, осуществляемый руководителем объекта с массовым пребыванием людей не реже 1 раза в полугодие (Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 14); срок устранения: 04.06.2024
3	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Жертөлеге түсу кезінде эвакуациялық шығуда орнатылған "шығу" көлемдік-жарық белгісі Жарық индикациясы қосылмай ұсталарды (Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 35); срок устранения: 04.06.2024
4	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Устранить и не допускать использование сетевого фильтра в кабинете №308 на 3-м этаже с неисправностями, которые могут привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов), выраженные в нарушении целостности их электрических проводов (Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, подпункт 1, пункт 86); срок устранения: 04.06.2024

5	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Устранить и не допускать использование незакрепленной розетки в лаборатории кабинета №306 на 3-м этаже. Устранить и не допускать использование светильников без защитного плафона, предусмотренного их конструкцией, в кабинете №207, №211 на 2-м этаже, а также в подвальном помещении и в комнате отдыха здания котельной. Подпункт 2 пункта 86 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»; срок устранения: 04.06.2024
6	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Устранить и не допускать монтирование электроустановочных изделий (розеток и выключателей) на горючем основании в кабинете №306 на 3-м этаже (Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 79); срок устранения: 04.06.2024
7	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Иметь в наличии и предоставить следующую техническую документацию на системы и установки пожарной автоматики, оборудованной в зданиях и сооружениях: - акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к Правилам пожарной безопасности; - паспорта на технические средства, входящих в состав систем и установок пожарной автоматики; - инструкции по эксплуатации систем

		и установок пожарной автоматики, копии договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; - эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 4 к Правилам пожарной безопасности. (Правила пожарной. (Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 70); срок устранения: 04.06.2024
--	--	--

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

« _____ » 20__ г.

